Recommandations

Limiter la température des salles

- Zones de séjour: 20°C
- Halles / ateliers: 17°C
- Pièces rarement utilisées : 13-15°C

Baisse ou coupure du chauffage

- lors des absences (nuit/week-end)

Début de la période de chauffe

- Lorsque la température extérieure est inférieure à 18°C

Limiter la température de l'eau chaude

- Robinets : 60°C
- Piscines : baisse de 2°C

Vider et mettre hors service

- les jeux d'eau, fontaines

Limiter le refroidissement

- Limiter à 26°C ou au max à 6°C sous la température externe

Optimiser l'éclairage

- Remplacer les ampoules par du LED
- Réduire l'éclairage (en assurant la sécurité et le respect des normes)
- Installer des détecteurs de mouvement
- Baisser le temps d'éclairage régulé par les détecteurs de mouvement
- Réduire ou supprimer les éclairages non essentiels (après une certaine heure, éclairages de Noël, éclairage des bâtiments culturels)

Faire preuve de sobriété numérique

- Activer le mode économie d'énergie avec un délai court
- Eteindre les ordinateurs et écrans en cas d'absence
- Eteindre les appareils en fin de journée
- Limiter le nombre d'imprimante
- Privilégier les impressions N/B
- Prendre des mesures d'économies au niveau des Datacenters

Limiter l'utilisation d'appareils électriques

- Débrancher les appareils non utilisés
- Limiter le nombre d'appareils
- Régler les appareils réfrigérants
- Réfrigérateur: 7°C
- Congélateur: -18°C
- Ne pas installer d'appareils privés
- Privilégier les escaliers

Impliquer les acteurs-consommateurs

- Réduire la consommation énergétique dans tous les domaines de la vie courante (éclairages de terrain de sport, appareils non-essentiel)
- Suivre sa consommation (ConsoBat)